



КНМ № 71210061000201479842 от 15.12.2021 г.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1,

тел.: 8(48731) 6-02-07 [onduzlovaya@yandex.ru](mailto:onduzlovaya@yandex.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 297/1/1-3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению  
"Центр образования Федоровский"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора внутренней службы Ерзаулова Алексея Александровича № 297 от 15.12.2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период с:

с «16» декабря 2021 г. 13 час. 00 мин.

по «16» декабря 2021 г. 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

проведено: внеплановая выездная проверка по адресу: 301638, Тульская область, Узловский район, д. Федоровка, ул. Школьная, д. 1а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МКОУ "ЦО Федоровский" Кислова Анна Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании школы кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4, что не соответствует п.6 СП 6.13130.2021	ст. 4 п. 4, ст. 83,84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; п. 6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	16.05.2022	
2.	В здании школы в помещениях размещение пожарных извещателей не соответствует п. 6.6 СП 484.1311500.2020	ст. 4 п. 4, ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; п. 6.6 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	16.05.2022	
3.	В здании школы помещение овощного склада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.	ст. 4 п. 4, ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	16.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил (а):  
Директор Муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения "Центр  
образования Федоровский"  
Кислова Анна Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Узловского, Киреевского  
районов и г. Донской по пожарному надзору,  
Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому,  
Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Тульской области,  
капитан внутренней службы  
Черных Владимир Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя  
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)